

BRANDVEILIGHEIDSCHECK VOOR BEDRIJVEN

Een praktische zelfcontrole om aandachtspunten rond brandpreventie, detectie, blusmiddelen, evacuatie en organisatie binnen uw onderneming zichtbaar te maken.

Hoe gebruikt u deze checklist?

Loop fysiek door uw bedrijf en vink alleen punten aan die u daadwerkelijk kunt bevestigen. Noteer tekortkomingen en bepaal vervolgens welke acties prioritair moeten worden onderzocht.

Belangrijk: deze checklist is een eerste zelfcontrole en geen wettelijke keuring of vervanging van de verplichte risicoanalyse. Welke maatregelen noodzakelijk zijn, hangt af van uw gebouw, activiteiten, aanwezige risico's en toepasselijke regelgeving.

Bedrijf: _____

Locatie: _____

Datum controle: _____

Uitgevoerd door: _____

Firesafe Solutions ondersteunt bedrijven met branddetectie, blussystemen, evacuatie- en veiligheidsoplossingen, onderhoud en technisch advies.

1. Brandrisicoanalyse

☐	Er is een gedocumenteerde en actuele brandrisicoanalyse.	Actie / opmerking: _____
☐	Mogelijke ontstekingsbronnen zijn geïdentificeerd.	Actie / opmerking: _____
☐	Brandbare en ontvlambare materialen zijn in kaart gebracht.	Actie / opmerking: _____
☐	Elektrische installaties, machines en technische ruimtes zijn meegenomen.	Actie / opmerking: _____
☐	Opslagplaatsen en magazijnen zijn meegenomen.	Actie / opmerking: _____
☐	Specifieke risico's zoals batterijen, laadplaatsen, gasflessen of chemicaliën zijn beoordeeld.	Actie / opmerking: _____
☐	Er zijn preventiemaatregelen gekoppeld aan de vastgestelde risico's.	Actie / opmerking: _____

2. Branddetectie en alarmering

☐	De noodzaak van automatische branddetectie werd onderzocht.	Actie / opmerking: _____
☐	Risicovolle en weinig bezochte ruimtes zijn meegenomen in de beoordeling.	Actie / opmerking: _____
☐	De aanwezige detectoren zijn geschikt voor hun omgeving.	Actie / opmerking: _____
☐	Een alarm is voldoende hoorbaar en/of zichtbaar voor de aanwezige personen.	Actie / opmerking: _____
☐	Het branddetectiesysteem wordt periodiek gecontroleerd en onderhouden.	Actie / opmerking: _____
☐	Storingen en defecten worden snel opgevolgd.	Actie / opmerking: _____

3. Blusmiddelen

☐	Er zijn voldoende blusmiddelen aanwezig op basis van de risico's.	Actie / opmerking: _____
☐	Het type blusmiddel is afgestemd op het aanwezige brandrisico.	Actie / opmerking: _____
☐	Brandblussers zijn goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar.	Actie / opmerking: _____
☐	Blusmiddelen worden niet geblokkeerd door opslag, machines of meubilair.	Actie / opmerking: _____
☐	De locaties van blusmiddelen zijn duidelijk aangeduid.	Actie / opmerking: _____

☐	De aanwezige blusmiddelen worden periodiek gecontroleerd en onderhouden.	Actie / opmerking: _____
☐	Medewerkers weten waar de dichtstbijzijnde blusmiddelen zich bevinden.	Actie / opmerking: _____

Aandachtspunt: beoordeel niet alleen of een voorziening aanwezig is, maar ook of ze geschikt, bereikbaar, onderhouden en afgestemd is op de actuele risico's.

4. Vluchtwegen en nooduitgangen

☐	Alle vluchtwegen zijn vrij van obstakels.	Actie / opmerking: _____
☐	Nooduitgangen zijn onmiddellijk bruikbaar.	Actie / opmerking: _____
☐	Vluchtdeuren kunnen gemakkelijk worden geopend.	Actie / opmerking: _____
☐	Vluchtroutes en uitgangen zijn duidelijk aangeduid.	Actie / opmerking: _____
☐	Medewerkers kennen de belangrijkste evacuatie routes.	Actie / opmerking: _____
☐	Er is rekening gehouden met bezoekers en externe medewerkers.	Actie / opmerking: _____
☐	Het verzamelpunt is gekend.	Actie / opmerking: _____

5. Noodverlichting en signalisatie

☐	De noodzaak en plaatsing van noodverlichting is beoordeeld.	Actie / opmerking: _____
☐	Vluchtroutes en relevante uitgangen blijven herkenbaar bij stroomuitval.	Actie / opmerking: _____
☐	Noodverlichting wordt periodiek gecontroleerd.	Actie / opmerking: _____
☐	Defecte armaturen worden tijdig hersteld of vervangen.	Actie / opmerking: _____
☐	Veiligheidssignalering is duidelijk zichtbaar.	Actie / opmerking: _____

6. Branddeuren en compartimentering

☐	Branddeuren zijn geïdentificeerd.	Actie / opmerking: _____
☐	Branddeuren zijn niet beschadigd.	Actie / opmerking: _____
☐	Zelfsluitende deuren sluiten daadwerkelijk.	Actie / opmerking: _____
☐	Branddeuren worden niet ongecontroleerd opengehouden.	Actie / opmerking: _____
☐	Doorvoeringen door brandwerende constructies worden correct opgevolgd.	Actie / opmerking: _____
☐	Wijzigingen na verbouwingen worden meegenomen in de brandveiligheidscontrole.	Actie / opmerking: _____

Aandachtspunt: beoordeel niet alleen of een voorziening aanwezig is, maar ook of ze geschikt, bereikbaar, onderhouden en afgestemd is op de actuele risico's.

7. Elektrische en technische risico's

☐	Elektrische verdeelborden zijn vrij toegankelijk.	Actie / opmerking: _____
☐	Er wordt geen materiaal tegen of voor elektrische borden opgeslagen.	Actie / opmerking: _____
☐	Beschadigde kabels en stopcontacten worden onmiddellijk hersteld.	Actie / opmerking: _____
☐	Verlengkabels en verdeelstekkers worden gecontroleerd gebruikt.	Actie / opmerking: _____
☐	Technische ruimtes worden ordelijk gehouden.	Actie / opmerking: _____
☐	De elektrische installatie wordt volgens de toepasselijke voorschriften gecontroleerd.	Actie / opmerking: _____

☐	Specifieke technische brandrisico's zijn opgenomen in de risicoanalyse.	Actie / opmerking: _____
--------------------------	---	-----------------------------

8. Lithium-ion batterijen

☐	Het is bekend welke lithium-ion batterijen in het bedrijf aanwezig zijn.	Actie / opmerking: _____
☐	Er is een vaste plaats voorzien voor laden en/of opslag.	Actie / opmerking: _____
☐	Beschadigde of verdachte batterijen worden apart behandeld.	Actie / opmerking: _____
☐	Laadplaatsen worden ordelijk gehouden.	Actie / opmerking: _____
☐	Batterijen worden niet willekeurig verspreid door het gebouw opgeladen.	Actie / opmerking: _____
☐	Het risico van batterijbrand is meegenomen in de brandrisicoanalyse.	Actie / opmerking: _____
☐	Medewerkers weten wat te doen bij een rokende, beschadigde of abnormaal warme batterij.	Actie / opmerking: _____

Aandachtspunt: beoordeel niet alleen of een voorziening aanwezig is, maar ook of ze geschikt, bereikbaar, onderhouden en afgestemd is op de actuele risico's.

9. Organisatie en personeel

☐	Er is een brandbestrijdingsdienst georganiseerd.	Actie / opmerking: _____
☐	De betrokken medewerkers hebben de nodige opleiding gekregen.	Actie / opmerking: _____
☐	Medewerkers weten hoe ze alarm moeten slaan en hulpdiensten moeten verwittigen.	Actie / opmerking: _____
☐	Medewerkers kennen evacuatie routes en verzamelpunt.	Actie / opmerking: _____
☐	Er bestaan duidelijke schriftelijke noodprocedures.	Actie / opmerking: _____
☐	Nieuwe werknemers krijgen informatie over de noodprocedures.	Actie / opmerking: _____
☐	Evacuatieoefeningen worden georganiseerd en geëvalueerd.	Actie / opmerking: _____

10. Brandpreventiedossier

☐	De risicoanalyse en preventiemaatregelen zijn gedocumenteerd.	Actie / opmerking: _____
☐	De organisatie van de brandbestrijdingsdienst is beschreven.	Actie / opmerking: _____
☐	De noodprocedures zijn schriftelijk vastgelegd.	Actie / opmerking: _____

☐	Er is een evacuatieplan.	Actie / opmerking: _____
☐	Het interventiedossier is aanwezig waar vereist.	Actie / opmerking: _____
☐	Resultaten van evacuatieoefeningen worden bijgehouden.	Actie / opmerking: _____
☐	Brandbeveiligingsmiddelen en hun locaties zijn gedocumenteerd.	Actie / opmerking: _____
☐	Controles en onderhoudsbeurten worden geregistreerd.	Actie / opmerking: _____
☐	Het dossier wordt bijgewerkt wanneer de situatie verandert.	Actie / opmerking: _____

Uw actieplan

De checklist bevat 68 controlepunten. Een totaalscore is uitsluitend een hulpmiddel: één ernstig tekort kan belangrijker zijn dan meerdere minder kritieke punten. Gebruik de uitkomst daarom vooral om concrete acties vast te leggen.

Aantal aangevinkte punten	___ / 68
Prioritaire tekortkomingen	

Prioriteit	Actie	Verantwoordelijke	Deadline
1			
2			
3			
4			
5			

Ondersteuning nodig?

Firesafe Solutions kan uw onderneming ondersteunen bij het beoordelen en verbeteren van technische brandveiligheidsmaatregelen, waaronder branddetectie, blussystemen, evacuatievoorzieningen, noodverlichting en specifieke brandrisico's. Voor wettelijke risicoanalyses en formele welzijnsverplichtingen dient steeds de bevoegde preventieorganisatie of deskundige te worden betrokken.

FIRESAFE SOLUTIONS
BBS Engineering BV +32 56 89 30 30 info@firesafe-solutions.be www.firesafe-solutions.be WE BUILD YOUR SECURITY